

Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Număr cerere de racordare: 214907129

Număr WF: 1008212

1. Solicitant: Cod:1004515125 Nume:INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU-MURES

Telefon:

Mobil:

Email:

2. Amplasament pentru extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare


Adresa completă: Judet: MS, Localitate: TÎRGU MURES, Strada: GHEORGHE MARINESCU, Nr: 50 145667, Bloc: -, Ap: -

3. Debit de gaz solicitat[mc/h]: 512 m³/h

Debit de gaz aprobat[mc/h]:

SRM capacitate 600 mc/h si imprejmuire 20 mp


Pozitie racord în hartă:



XDM_FID: 18716781

Coordonate PR: 468020.067,562316.809

Schița racordului:



Lreală[m]=5,00

L1[m]=1,00

L2[m]=2,00

L3(proiecție orizontală)[m]=2,00

L3(proiecție orizontală)[m] defalcat pe categorii de teren:

- Zonă verde [m]: 2,00
- Drum macadam, pietriș,piatră spartă [m]:
- Asfalt, beton cu refacere (nu foraj) [m]:
- Pavele cu refacere (nu foraj) [m]:
- Tub de protecție: diametru: lungime[m]:
- Subtraversare cu foraj: lungime[m]:

Cantități suplimentare:

- Decapat, refacere carosabil [mp]:
- Desfacere, refacere pavele[mp]:

Conductă existentă:

*material:*PE100 *diametru:*110 mm *lungime[m]:*157,38 *presiune:*Redusa

Proprietar:DELGAZ

Stradă:GHEORGHE MARINESCU

—

—

PRM/SRM/PR existent/proiectat:

600

- Presiune minimă în pct. de cuplare/racordare [bar]: 1,10

Instalator autorizat, angajat al DELGAZ GRID SA(numele și prenumele):

Tip autorizație instalator:

Nr. legitimație:

Data:

Semnătura:

—